

Invoer ClimaRad Smart+ Solution in VABI EPA-W

(15-11-2019)

Algemene gegevens woning

Mits van toepassing dient bij algemene gegevens van de woning het renovatiejaar te worden opgevoerd. Dit in verband met de infiltratiewaarde van de woning.

Verklaring "ClimaRad Smart+ Solution" zie www.BCRG.nl.

Neem onderstaande over bij installatie / ventilatie:

🔥 **Installaties**

Ventilatie <Installatie>

Systeem	E1. Nat. toe. Mech. af icm dec. mech toe en af + WTW en CO2 sturing ▾
Installatiejaar	Na 1998 ▾
Ventilatoren	Gelijkstroom ▾
Merknaam	ClimaRad
Typenaam	Smart+ Solution
<input checked="" type="checkbox"/> WTW-Aanwezig	
Type WTW	Tegenstroom warmtewisselaar (HR-wtw) ▾
<input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring	
<input checked="" type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring voor ventilatie VLA-methodiek	
Code	20181216GGVNWB
Fsys	1.05
Freg	0.42
<input checked="" type="checkbox"/> Fregfan opgeven volgens kwaliteitsverklaring	
<input checked="" type="checkbox"/> Installatiejaar 2005 of later	
Fregfan	1.000
Asvermogen ventilator 1 [W]	21
Asvermogen ventilator 2 [W]	0