

## Invoer ClimaRad Smart+ Solution in Uniec 2.2

### EPC

(21-02-2020)

Kies bij W-Installaties “productspecifiek” en voer een naam in

| Definieer de aanwezige ventilatiesystemen <span style="float: right;">+ Regel toevoegen</span> |          |
|--|----------|
| ventilatiesysteem  | naam     |
| productspecifiek   | ClimaRad |

Voer onderstaande handelingen door bij ventilatiesysteem:

- Selecteer ventilatiesysteem: E. gecombineerde systemen
- Kies gewenste systeemvariant van de ClimaRad Smart+ Solution (GG of NGG)
- Bepaal de luchtdichtheidsklasse van de ventilatiekanalen
- Bepaal oppervlakte Vg waarin ClimaRad wordt toegepast (meestal woonkamer/keuken)
- Bepaal totale oppervlakte Vg van de woning
- Kies bij Passieve koeling beiden voor ja
- Selecteer bij kenmerken warmteterugwinning “geïsoleerd kanaal”
- Selecteer nee bij “type isolatie toevoerkanaal bekend” en voer lengte toevoerkanaal in (0,0 m)
- Vul het aantal afzuigpunten in (toilet, badkamer en berging = 3)
- Vul het aantal ClimaRad WTW-units in bij decentrale ventilatie-units =1
- Koppel het systeem aan de betreffende rekenzone(s)

#### Ventilatiesysteem

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| ventilatiesysteem <span style="float: right;">i</span> | E. gecombineerde systemen      |
| systeemvariant <span style="float: right;">i</span>    | ClimaRad Smart+ Solution ..... |

#### Kenmerken ventilatiesysteem

|  |   |
|--|---|
| werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend <span style="float: right;">i</span>  | <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee |
| luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen <span style="float: right;">i</span>               | LUKA D  |
| verblijfsgebied met decentrale WTW ( $A_{vg,HRU}$ ) * <span style="float: right;">i</span> | 35,0 m <sup>2</sup>   |
| verblijfsgebied totaal ( $A_{vg,tot}$ ) * <span style="float: right;">i</span>             | 65,0 m <sup>2</sup>   |

#### Passieve koeling

|  |   |
|--|---|
| max. benutting geïnstalleerde ventilatiecap. voor koudebehoefte <span style="float: right;">i</span> | <input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee |
| max. benutting geïnstalleerde spuic.ap. voor koudebehoefte <span style="float: right;">i</span>      | <input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee |

#### Kenmerken warmteterugwinning

|   |   |
|---|---|
| toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel  | geïsoleerd kanaal   |
| type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend                                       | <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee |
| lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel ( $L_{bu}$ ) * <span style="float: right;">i</span> | 0,0 m   |

#### Kenmerken ventilatoren

|   |   |
|---|---|
| aantal centrale ventilatie-units * <span style="float: right;">i</span>   | 3 |
| aantal decentrale ventilatie-units * <span style="float: right;">i</span> | 1 |

#### Aangesloten rekenzones

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Porto II | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|