

Invoer Smart Solution ClimaRad in VABI EPA-W

(15-11-2019)

Algemene gegevens woning

Mits van toepassing dient bij algemene gegevens van de woning het renovatiejaar te worden opgevoerd. Dit in verband met de infiltratiewaarde van de woning.

Verklaring "ClimaRad Smart Solution" in BCRG is niet meer geldig, daarom forfaitair invoeren.

Neem onderstaande over bij installatie / ventilatie:

 **Installaties**

Ventilatie <Installatie>

Systeem	<input type="text" value="E1. Nat. toe. Mech. af icm dec. mech toe en af + WTW en CO2 sturing"/>
Installatiejaar	<input type="text" value="Na 1998"/>
Ventilatoren	<input type="text" value="Gelijkstroom"/>
Merknaam	<input type="text" value="ClimaRad"/>
Typenaam	<input type="text" value="Smart Solution"/>
<input checked="" type="checkbox"/> WTW-Aanwezig	
Type WTW	<input type="text" value="Tegenstroom warmtewisselaar (HR-wtw)"/>
<input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring	
<input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring voor ventilatie VLA-methodiek	