

Comfort Solution – Vabi EPA-NTA8800
(11-02-2021)



Voorbeeld éénkamerwoning met badkamer:

1x WTW (10 Watt) in woonkamer

1x B-Fan (3 Watt)

Totaal: 13 Watt

Toestel	P_{nom} [watt]
WTW	10
S-Fan	3
MaxiBox	7
B/T/K-Fan	3
MiniBox	4

Systeem	Individueel
Ventilatiesysteem	D Mechanische balansventilatie
Systeem 1	
Ventilatie 1	
Merk	ClimaRad
Type	Comfort Solution
Installatiejaar	2021
Subsysteem	D5b Decentrale WTW. CO2-metingen in ten minste de woonkamer en de ho
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilatiesysteem voorzien van passieve koeling	
<input type="checkbox"/> Debiet bekend	
Debietregeling	Geen debietregeling
Recirculatie	Geen recirculatie aanwezig
<input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring VLA	
Luchtbehandelingskast en WTW 1	
<input type="checkbox"/> Luchtbehandelingskast (LBK) aanwezig	
Type WTW	Tegenstroomwarmtewisselaar Kunststof
Volumeregeling	Constant volume (debiet over aan- en afvoer bij WTW gelijk)
Bypass	Bypass volledig
Isolatie kanaal buitenaansluiting	Geïsoleerd (eigenschappen onbekend)
Lengte kanaal buitenaansluiting	Werkelijke lengte
Lengte [m]	0.00
Distributie 1	
Luchtdichtheidsklasse	LUKA A, B of C
<input type="checkbox"/> Toevoerkanalen buiten verwarmde zone	
Ventilatoren 1	
Ventilatoren	Nominaal vermogen
Nominaal vermogen [W]	13