

Invoer ClimaRad Solution in VABI EPA-U

(15-11-2019)

Invoerinstructie ClimaRad in Vabi EPA-U

De blauwe regels/invoervelden (rendement en ventilatoren) zijn bedoeld voor maatwerkadvies. Deze invoervelden worden enkel getoond wanneer “toon invoer voor maatwerk” is aangevinkt in het werkblad “algemeen->projectgegevens”.

Installaties

Ventilatie <Installatie>

Systeem Mechanische balans

Voorziening Geen ventilatievoorzieningen

Voorziening advies Draairamen

Debietregeling

Smoorregeling

Debietregeling Terugregeling <= 40% max debiet

Recirculatie

WTW Platen WW / buizen WW

Eigen rendement voor WTW invoeren

Rendement [-]

Kwaliteitsverklaring

Ventilatoren specificeren

Ventilator

aantal 1

Asvermogen 0.04 kW

regeling Toerenregeling

U 230.0 V

I 0.2 A

motor Gelijkstroom

Naam

Aantal [-]

Asvermogen [kW]

Regeling Toerenregeling

Ventilatorgegevens gedetailleerd opgeven

Spanning [V]

Stroomsterkte [A]

Motor Gelijkstroom