

## Invoerinstruction ClimaRad Comfort Solution in ENORM

### EPC

(24-05-2018)

Neem onderstaande gegevens en instellingen over:

<b>Omschrijving</b>	ClimaRad Comfort Solution					
Ventilatiesysteem	D. Mechanische toevoer, mechanische afvoer					
Ventilatiesysteemvariant	D.5b - decentrale WTW met CO2-sturing op afvoer, met zonering					
Rekenwaarde	f <sub>sys</sub> [-]	1,00	f <sub>reg</sub> [-]	0,67	f <sub>inf</sub> [-]	1,10
Toegepaste kwaliteitsverklaring systeem	Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend met forfaitaire waarden					
Met toe- en/of afvoerkanaal	<input checked="" type="checkbox"/>		Luchtdichtheidsklasse	onbekend		
Geïnstalleerde ventilatiecapaciteit onbekend	<input checked="" type="checkbox"/>					
1a) Natuurlijke toevoer van buiten [dm <sup>3</sup> /s]						
1b) Natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium) [dm <sup>3</sup> /s]						
1c) Mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal) [dm <sup>3</sup> /s]						
1d) Mechanische toevoer van voorverwarme of gekoelde buitenlucht [dm <sup>3</sup> /s]						
Overcapaciteit tbv ventilatie (en gezondheid)	<input checked="" type="checkbox"/>					
Maximale ventilatiecapaciteit bij koudebehoefte	<input checked="" type="checkbox"/>					
Maximale spui ventilatiecapaciteit bij koudebehoefte	<input checked="" type="checkbox"/>					
Spuivoorziening	te openen ramen					
Terugregeling/recirculatie	terugregeling is ten minste 20%					
Percentage terugregeling [%]	<input type="text" value="20"/>					
1e) recirculatiecapaciteit [dm <sup>3</sup> /s]	<input type="text" value="0,00"/>					
Type warmteterugwinning	kwaliteitsverklaring					
Rendement Nwtv [-]	<input type="text" value="0,850"/>		Kwaliteitsverklaring: (eigen verklaring)			
Bypass aandeel [%]	<input type="text" value="100"/>					
Bepaalmethode frend	eigen waarde					
Correctiefactor frend [-]	<input type="text" value="0,950"/>					
Dissipatie inbegrepen in rendement	<input type="checkbox"/>					
Gelijkstroomventilatoren	<input checked="" type="checkbox"/>					
Overventilatie bij warmtepomp(boiler)	<input type="checkbox"/>					
q <sub>ve;hp</sub> [dm <sup>3</sup> /s] forfaitaire waarde <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>					

### Tabblad ventilatoren

Voer de toegepaste ClimaRad ventilatiesystemen op voor P<sub>nom</sub> en bepaal het aantal in:

Nr. 1 WTW-unit(s)

Nr. 2 Fan(s)

#### Ventilatoren

Nr.	Regeling	P <sub>nom</sub>	Nelm forf.	Aantal	Pas [W]	Nelm	Freg;fan	P <sub>nom</sub>	>2005
1	Toerenregeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0,00	0,000	0,195	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Toerenregeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0,00	0,000	0,195	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>