

**Classic Solution – Vabi EPA-NTA8800**  
(05-05-2021)



**Voorbeeld woning:**

*K-Fan (6 Watt)*

*MiniBox (10 Watt)*

*Totaal 16 [Watt]*

Toestel	$P_{nom}$ [watt]
MaxiBox	16
B/T/K-Fan	6
MiniBox	10

Systeem	Individueel
Ventilatiesysteem	C Mechanische afvoer
<b>Systeem 1</b>	
<b>Ventilatie 1</b>	
Merk	ClimaRad
Type	Classic Solution
Installatiejaar	2021
Subsysteem	C5a Luchtdrukgestuurde toevoer delta p <= 1 Pa, sturing op afvoer door CO
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilatiesysteem voorzien van passieve koeling	
<input type="checkbox"/> Debiet bekend	
Debietregeling	
<input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring VLA	
<b>Distributie 1</b>	
Luchtdichtheidsklasse	LUKA A, B of C
<b>Ventilatoren 1</b>	
Ventilatoren	Nominaal vermogen
Nominaal vermogen [W]	16
<b>Voorverwarmde natuurlijke ventilatie (linten) 1</b>	
<input type="checkbox"/> Lintverwarming aanwezig (natuurlijke ventilatie)	
<b>Bron en opmerkingen</b>	
Bron	
Opmerkingen	Classic Solution, bepalen subsysteem: C5a (CO2 sensor in woonkamer en hoofslaapkamer) C4a (CO2 sensor in woonkamer)