

## Advies onderhoudsfrequentie ClimaRad in woningen

*Algemeen:*

*Het regelmatig reinigen van kanalen en vervangen van filters voorkomt problemen met de warmteterugwincapaciteit en vermijdt onnodig geluid.*

Onderstaand puntsgewijs de van belang zijnde aspecten met betrekking tot de onderhoudsfrequentie aan ClimaRad toestellen in woningen.

1. De toevoerfilters dienen gemiddeld 1 x per 24 maanden vervangen te worden; hiermee blijft het toestel van binnen schoon en wordt een gezond binnenklimaat gerealiseerd.
2. Gemiddeld 1 x per 24 maanden dienen de luchtafvoerfilters te worden vervangen en de luchtkanalen te worden schoongezogen met een stofzuiger.

De handelingen zoals hierboven omschreven zijn eenvoudige handelingen waarvoor geen specifieke kennis of gereedschap benodigd is. De onderhoudspunten kunnen door de gebruiker worden uitgevoerd of door de installateur worden meegenomen tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de CV-installatie.

Afhankelijk van de situatie dient het afzuigrooster (onderzijde toestel) bij vervuiling te worden schoongezogen met een stofzuiger; hiermee blijft de afvoer van vervuilde lucht gewaarborgd en wordt onnodige geluidsproductie vermeden.

(Voor detail beschrijving van de te verrichten werkzaamheden wordt verwezen naar de onderhoudsinstructie welke met het toestel is meegeleverd en tevens te downloaden is via [www.climarad.nl](http://www.climarad.nl)).

*Energie besparen én een gezond binnenklimaat*