

Smart Supply Solution – Vabi EPA-NTA8800
(05-05-2021)



Voorbeeld 3-kamerwoning:

1x WTW (10 Watt) in woonkamer
2x S-Fan (3 Watt) in slaapkamers
1x MaxiBox (7 Watt)

Subsysteem E1: 10 [Watt]

Subsysteem D5a: 3+3+7=13 [Watt]

Toestel	P _{nom} [watt]
WTW	10
S-Fan	3
MaxiBox	7
B/T/K-Fan	3
MiniBox	4

Systeem	Individueel
Ventilatiesysteem	E Gecombineerd systeem
Systeem 1	
Ventilatie 1	
Merk	ClimaRad
Type	Smart Supply Solution (systeem E1+D5a)
Installatiejaar	2021
Subsysteem	E1 Systeemdeel D: decentrale WTW (Systeem D.5b); Systeemdeel met een
Verblijfsgebied systeem 1 [m ²]	40.00
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilatiesysteem voorzien van passieve koeling	
<input type="checkbox"/> Debiet bekend	
Debietregeling	Geen debietregeling
<input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring VLA	
Luchtbehandelingskast en WTW 1	
Type WTW	Tegenstroomwarmtewisselaar Kunststof
Volumeregeling	Constant volume (debiet over aan- en afvoer bij WTW gelijk)
Bypass	Bypass volledig
Isolatie kanaal buitenaansluiting	Geïsoleerd (eigenschappen onbekend)
Lengte kanaal buitenaansluiting	Werkelijke lengte
Lengte [m]	0.00
Distributie 1	
Luchtdichtheidsklasse	LUKA A, B of C
<input type="checkbox"/> Toevoerkanalen buiten verwarmde zone	
Ventilatoren 1	
Ventilatoren	Nominaal vermogen
Nominaal vermogen [W]	10

Systeem 2

Ventilatie 2

Merk	ClimaRad
Type	Smart Supply Solution (systeem E1+D5a)
Installatiejaar	2021
Subsysteem	D5a Centrale WTW. CO2-metingen in ten minste de woonkamer en de hoof
Verblijfsgebied systeem 2 [m²]	20.00
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilatiesysteem voorzien van passieve koeling	
<input type="checkbox"/> Debiet bekend	
Debietregeling	Geen debietregeling
Recirculatie	Geen recirculatie aanwezig
<input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring VLA	

Luchtbehandelingskast en WTW 2

<input type="checkbox"/> Luchtbehandelingskast (LBK) aanwezig	
Type WTW	Kwaliteitsverklaring
Type verklaring	
Rendement [-]	0.000
Code	
Volumeregeling	Onbekend
Bypass	Niet aanwezig
Isolatie kanaal buitenaansluiting	Geïsoleerd (eigenschappen onbekend)
Lengte kanaal buitenaansluiting	Werkelijke lengte
Lengte [m]	0.00

Distributie 2

Luchtdichtheidsklasse	Geen kanaal
-----------------------	-------------

Ventilatoren 2

Ventilatoren	Nominaal vermogen
Nominaal vermogen [W]	13